Кабель типа
YKGSLYuyn 2x6+1x1,5eksn+2x1+2x1,5eksn
для магистральных соединений



Описание кабеля:

Шахтный силовой кабель типа YKGSLYuyn 2x6+1x1,5eksn+2x1+2x1,5eksn с термопластичной изоляцией и полвинитовой оболочкой для рабочих напряжений, не превышающих 0,6/1 кв. Кабель допущен к использованию в подземных выработках горных предприятий, в условиях опасности взрыва метана и/или угольной пыли. Предназначен для использования в качестве магистрального кабеля в системах автоматизации и громкой связи и безопасности производства компании ATUT.

41-400 Mysłowice
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 30a
Telefon: +48 32 317 18 60
Faks: +48 32 317 18 89
biuro@atutnet.pl

652507 Кемеровская область
Ленинск-Кузнецкий
ул Спасстанция 15/18(2) офис 208
моб: +7 903 984 47 78
e-mail: vladimir.ryabov@atutnet.com

Кабель типа
YKGSLYuyn 2x6+1x1,5eksn+2x1+2x1,5eksn
для магистральных соединений

Описание кабеля :

Nп/п.	Символ	Наименование элемента	Материал	Примечание
1	**LY 2x6**	**Одиночные жилы**	Две жилы сечением 6,0 мм^2; изоляция поливинитовая Ø 5,4 мм Цвет изоляции синий и коричневый	Жила класса5
2	**LY 1x1,5eksn**	**Экранированная жила**	Две жилы сечением 1,5 мм^2; изоляция поливинитовая Ø 3,0 мм Цвет изоляции синий и красный Экран плотностью минимум 65% из проволоки CuSn Ø 0,123 мм	Жила класса5
3	**LY 2x1**	**Не экранированная пара**	Две жилы сечением 1,0 мм^2; изоляция поливинитовая Ø 2,6 мм Цвет изоляции натуральный и черный	Жила класса5
4	**LY 2x1,5eksn**	**Экранированная пара**	Две жилы сечением 1,5 мм^2; изоляция поливинитовая Ø 3,0 мм Цвет изоляции зеленый и синий Экран плотностью минимум 65% из проволоки CuSn Ø 0,123 мм	Жила класса5
5	**Y**	**Покрытие**	Поливинит Толщина 1,0 мм Прессованный под давлением	-
6	**u**	**Армирование**	Оплетка из оцинкованной стальной проволоки Ø 0,3 мм Плотность свивки оплетки минимум 50%	-
7	**yn**	**Внешняя оболочка**	Покрытие поливинитовое самохатухающее Кислородный индекс минимум 29 Толщина 1,4 мм Цвет синий RAL 5015	-

Сфера применения: подземные выработки горных предприятий

41-400 Mysłowice
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 30a
Telefon: +48 32 317 18 60
Faks: +48 32 317 18 89
biuro@atutnet.pl

652507 Кемеровская область
Ленинск-Кузнецкий
ул Спасстанция 15/18(2) офис 208
моб: +7 903 984 47 78
e-mail: vladimir.ryabov@atutnet.com

www.atutnet.pl